



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat DVGW type examination certificate

DW-8236CL0506


Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	HakaGerodur AG Mooswiesstr. 67, CH-9201 Gossau SG
Vertreiber <i>distributor</i>	HakaGerodur AG Mooswiesstr. 67, CH-9201 Gossau SG
Produktart <i>product category</i>	Verbundrohre für die Trinkwasserinstallation: PE-RT/Al/PE-RT-Rohr, Fert.-Gr. 1 (8236)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Verbundrohr (PE-RT/Al/PE-RT) für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	HAKATHEN®
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: V149/17.4 vom 13.11.2018 (IMA) Ergänzungsprüfung: B396/15.1A+B396/15.2A vom 02.02.2016 (IMA) Baumusterprüfung: B295/13.6 vom 22.12.2015 (IMA) Ergänzungsprüfung: B209/13.2+B209/13,3 vom 10.06.2015 (SKZ) Baumusterprüfung: B208/13.2 vom 23.12.2014 (IMA) Ergänzungsprüfung: B294/13.5 vom 21.08.2013 (IMA) Baumusterprüfung: B354/10.4 vom 20.12.2012 (IMA) KTW-Prüfung: KR 068/16 vom 26.04.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 542 (01.08.2009) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	05.11.2020 / 18-0507-WNR



12.12.2018 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

A-2/2

DW-8236CL0506

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
HAKATHEN®	Fertigungsgruppe: 1	Abmessungen: bis 63 mm

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

geprüfte Abmessungen:

16,0 x 2,00 mm (Al: 0,20 mm), 16,0 x 2,20 mm (Al: 0,20 mm), 16,0 x 2,20 mm (Al: 0,25 mm),
 16,0 x 2,00 mm (Al: 0,40 mm), 20,0 x 2,00 mm (Al: 0,25 mm), 20,0 x 2,00 mm (Al: 0,40 mm),
 20,0 x 2,30 mm (Al: 0,25 mm), 20,0 x 2,30 mm (Al: 0,50 mm), 20,0 x 2,50 mm (Al: 0,25 mm),
 20,0 x 2,50 mm (Al: 0,40 mm), 20,0 x 2,50 mm (Al: 0,50 mm), 20,0 x 2,80 mm (Al: 0,25 mm),
 25,0 x 2,50 mm (Al: 0,35 mm), 25,0 x 2,50 mm (Al: 0,50 mm), 25,0 x 2,80 mm (Al: 0,35 mm),
 25,0 x 2,80 mm (Al: 0,50 mm), 25,0 x 3,50 mm (Al: 0,35 mm), 26,0 x 3,00 mm (Al: 0,35 mm),
 26,0 x 3,00 mm (Al: 0,50 mm), 32,0 x 4,40 mm (Al: 0,40 mm), 32,0 x 3,00 mm (Al: 0,50 mm),
 40,0 x 3,50 mm (Al: 0,50 mm), 50,0 x 4,00 mm (Al: 0,60 mm), 63,0 x 4,50 mm (Al: 0,80 mm)

